

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию): автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения (СОЭЛ)  
(указывается вид систем – АТП, ПС, ОПС и т.д.)

МБУ «Нуримановский центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений»  
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

на объекте: Нуримановская АЦЦ  
расположенном по адресу: ул. Советская, 65

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)

Дата проверки: « 13 » 11 2019 г.

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: АПС, СОЭЛ.

В качестве основного приемно-контрольного оборудования установлено:

1). АПС – проводная адресно-аналоговая система СИГНАЛ – 20.

2). СОЭЛ – усилитель четырехканальный – СОНАТА – К Работоспособность в

дежурном и тревожном режимах функционируют исправно

(указывается работоспособность (неработоспособность) системы)

(должность)

Директор Дикомов РР

(фамилия инициалы представителя заказчика)

« 13 » 11 2019 года

(подпись)

ДОЛЖНОСТЬ

Абдрафиков А.А.

(фамилия инициалы представителя подрядчика)

« 13 » 11 2019 года

(подпись)