

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию): автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения (СОЭЛ)

(указывается вид систем – АТП, ПС, ОПС и т.д.)

МБУ «Нуримановский центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений»
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

на объекте: МБУ ДО Нуримановская ДШИ
расположенном по адресу: с. Красная Горка,
ул. Советская, 65

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)

Дата проверки: «15» марта 2019 г.

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: АПС, СОЭЛ.

В качестве основного приемно-контрольного оборудования установлено:

1). АПС – проводная адресно-аналоговая система СИГНАЛ – 20.

2). СОЭЛ – усилитель четырехканальный – СОНАТА – К Работоспособность в дежурном и тревожном режимах функционируют исправно

(указывается работоспособность (неработоспособность) системы)

Директор

(должность)



Алисаева Р.Р.
(фамилия инициалы представителя заказчика)

«15» марта 2019 года

Алисаева Р.Р.

(подпись)

ДОЛЖНОСТЬ

спец. тех.



Васильева В.Ф.
(фамилия инициалы представителя подрядчика)

«15» марта 2019 года

Васильева В.Ф.
(подпись)