

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг»
(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС, ОС РСПИ и т.д., а также виды выполняемых работ)
Проверка вывода сигнала на ПЦН МЧС РБ
ООО «СМ-Уфа»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте: МБУ ДО ДШИ с.Красная Горка
расположенном по адресу: с. Красная Горка ул. Советская , 65

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
"22" 02 2019 г.
на основании лицензии МЧС России от "21" октября 2011г. N 3-2/01915

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Извещение о пожаре поступает на «ПАК Стрелец-Мониторинг», Система работоспособна.
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

(должность)
Сидорова РР
(фамилия и инициалы представителя заказчика)
"22" 02 2019 г.



Начальник производственного отдела
(должность)
Кудряшов А.В.
(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))
"22" 02 2019 г.

